

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)



N RU C-RU.11NE97.B.00009/24

ЗАЯВИТЕЛЬ

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город Отрадный,
Промзона Промышленная зона – 1, дом 1, телефон: +78466135070, адрес электронной почты:
АО.tarkett@tarkett.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество по производству напольных покрытий «ТАРКЕТТ» (АО «ТАРКЕТТ»),
ОГРН: 1026303207226, ИНН: 6340007043.
Место нахождения (адрес юридического лица): 446300, Россия, Самарская область, город
Отрадный, Промзона Промышленная зона – 1, дом 1.

**ОРГАН ПО
СЕРТИФИКАЦИИ**

Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ". ОГРН: 1227700203543, ИНН: 9724078456. Адрес юридического лица: 115304, Россия, г.
Москва, муниципальный округ Царицыно вн. тер. г., ул. Каспийская, д. 22, к. 1 стр. 5, этаж 5, помещ./ком.
9/17В. Адрес места осуществления деятельности: 115280, Россия, г. Москва, улица Ленинская Слобода, дом
19 строение 3, этаж 4, комнаты 1, 2, 3, 4, 5, 6, телефон: +7(495) 2481514, адрес электронной почты:
info@nitspb.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NE97.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ,
ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

Покрытие напольное поливинилхлоридное модульное – планки «Art Vinyl Click» с замковыми
соединениями «AMBIENT HOUSE» тип «AMBIENT HOUSE» («АМБИЕНТ ХАУС»), общей
толщиной от 4,00 мм до 4,23 мм, выпускаемые по ТУ 22.23.11-124-54031669-2024
«ПОКРЫТИЕ НАПОЛЬНОЕ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЕ МОДУЛЬНОЕ – ПЛАНКИ «Art
Vinyl Click» С ЗАМКОВЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ «AMBIENT HOUSE».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 22.23.11.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 3918 10 900 0

**СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ**

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г.
№ 123-ФЗ)

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ**

протокола испытаний № ППБ-996/07-2024 от 26.07.2024 г., выданного Испытательной
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная
Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90);
акта анализа состояния производства № ПБ123-173.24-01 от 02.07.2024 г., выданного
органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ".
Схема сертификации: 4с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СВЕДЕНИЯ**

Показатели пожарной опасности согласно Приложению № 1 на одном листе.
Условия хранения: Покрытие ПВХ модульное «AMBIENT HOUSE» должно храниться в сухом закрытом
помещении при температуре не ниже плюс 15 °С на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов в
коробках в горизонтальном положении, на ровной поверхности в ряд, высотой не более семнадцати рядов.
Срок хранения - два года со дня изготовления. Дата изготовления единицы продукции – 31.05.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 01.08.2024 г. по 31.07.2029 г.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.11HE97.B.00009/24

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с умеренной дымообразующей способностью (Д2)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - умеренноопасные (Т2)
ГОСТ Р 51032-97, п. 5.1	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени по поверхности – нераспространяющие (РП1)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Шмырева Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

(подпись)

Тарунтаев Денис Александрович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))